

Профилактическое мероприятие
№ 23260011000020492129 от 16.01.2026

Статус Предостережение объявлено

мероприятия:

Контролируемое АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНО-КУБАНСКОГО
лицо: СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ

Контрольный(над СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
зорный) орган: СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ



Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 16.01.2026
Сертификат: 28 67 93 85 57 66 91 84 19 11 93 90 23 43 94 27
71 48 15 0
Выдан: Казначейство России
Владелец: Лагутин Сергей Сергеевич, СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
Действителен: с 28.05.2025 по 21.08.2026

Сведения о профилактическом мероприятии

Вид контроля (надзора) и его номер: 001 – Федеральный государственный энергетический надзор в сфере электроэнергетики

Вид профилактического мероприятия: Объявление предостережения

Даты проведения профилактического мероприятия

Дата объявления предостережения: 16.01.2026

Основания проведения профилактических мероприятий

1. Основание проведения профилактических мероприятий: (Н248-ФЗ) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Дополнительно: Иные основания отсутствуют

Сведения о содержании предостережения

Описание предостережения: В адрес Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление) поступило обращение, о нарушении хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Динского района Краснодарского края, требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 07.10.2022 № 70433.

По результатам рассмотрения полученной информации в действиях Администрации Ю-КСП усматриваются признаки возможных нарушений обязательных требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии,

Профилактическое мероприятие № 23260011000020492129 от 16.01.2026

утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 07.10.2022 № 70433 (далее – ПТЭЭП), выразившиеся в возможном непринятии мер по техническому обслуживанию, обеспечению контроля за техническим состоянием объектов электросетевого хозяйства, энергопринимающих установок и электрооборудования.

Так, в соответствии с требованиями норм и правил в сфере электроэнергетики:

В документах о технологическом взаимодействии потребителя и сетевой организации должен быть регламентирован в том числе порядок:

- планирования графиков ремонтов ЛЭП, оборудования и технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики и средств диспетчерского и технологического управления потребителя;
- оформления, подачи и согласования оперативных заявок и вывода ЛЭП, оборудования, устройств в ремонт;
- обмена информацией о снижении надежности электроснабжения при реализации ремонтных схем;
- организации аварийно-восстановительных работ;
- участия в противоаварийных тренировках;
- взаимодействия при организации и выполнении переключений в электроустановках;
- использования источников реактивной мощности потребителя, участия потребителя в противоаварийном управлении (пункт 16 ПТЭЭП);
- при эксплуатации электроустановок потребитель должен обеспечить, содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию; проведение технического обслуживания и ремонта электроустановок в целях поддержания исправного состояния и безопасной эксплуатации электроустановок; контроль за техническим состоянием электроустановок и эксплуатацией принадлежащих потребителю на праве собственности или ином законном основании объектов по производству электрической энергии, в том числе работающих автономно от электроэнергетических систем (пункт 7 ПТЭЭП);
- потребитель должен обеспечить проведение технического обслуживания и ремонтов оборудования и устройств электроустановок (пункт 23 ПТЭЭП);
- для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель потребителя (за исключением индивидуальных предпринимателей и физических лиц) организационно-распорядительным документом назначает из числа административно-технического персонала потребителя лицо, на которое возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя (далее – ответственный за электрохозяйство), и его заместителя с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 10 и 11 ПТЭЭП. Случаи, в которых осуществляется замещение ответственного за электрохозяйство для выполнения его обязанностей, должны определяться руководителем потребителя в организационно-распорядительном документе. Лицо, замещающее ответственного за электрохозяйство, назначается руководителем потребителя на время отсутствия ответственного за электрохозяйство из числа административно-технического персонала (пункт 8 ПТЭЭП).

В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Профилактическое мероприятие № 23260011000020492129 от 16.01.2026

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:
Принять соответствующие меры, направленные на предотвращение возможности возникновения нарушений обязательных требований;

Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1085 «О федеральном государственном энергетическом надзоре».

Контактные данные Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для подачи возражения на предостережение, уведомлений об исполнении предостережения: 350033, Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4

8 (863) 252-83-11. Факс: (861) 262-61-00, E-mail: sevkav@gosnadzor.ru,
<http://www.sevkav.gosnadzor.ru>

Содержание предостережения: Выписка из предостережения, версия 1.pdf

Сведения о контролируемом лице

Тип контролируемого лица: Юридические лица

Наименование контролируемого лица: АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНО-КУБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2330032068

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1052316931402

Адрес места нахождения: 353217, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Р-Н ДИНСКОЙ, П ЮЖНЫЙ, УЛ СЕВЕРНАЯ, Д. 2,

ОКВЭД:

1. 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления городских округов

Наличие проверяемого лица в реестре МСП: Да

Категория субъекта МСП: Не является субъектом МСП

Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО: Нет

Сведения об объектах контроля

1. Тип объекта: Деятельность и действия

Вид объекта: деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере электроэнергетики

Подвид объекта: деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере электроэнергетики

Категория риска: низкий риск

Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Лагутин Сергей Сергеевич заместители руководителей территориальных органов
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

15.10.2026 11:00

Страница 3 из 5

Профилактическое мероприятие

№ 23260011000020492129 от 16.01.2026

Обязательные требования, подлежащие проверке

1. Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, 811, Пункт 8
Содержание требования: Замещение ответственного за электрохозяйство для выполнения его обязанностей, должны определяться руководителем потребителя в организационно-распорядительном документе. Лицо, замещающее ответственного за электрохозяйство, назначается руководителем потребителя на время отсутствия ответственного за электрохозяйство из числа административно-технического персонала.
2. Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, 811, Пункт 16
Содержание требования: Для организации и осуществления оперативно-технологического управления принадлежащими потребителю объектами электросетевого хозяйства и энергопринимающими установками потребителем – юридическим лицом могут создаваться структурные подразделения, оперативный персонал которых должен выполнять функции технологического управления (ведения) в отношении ЛЭП, оборудования и устройств, находящихся в зоне эксплуатационного обслуживания такого потребителя, либо оперативно-технологическое управление ЛЭП, оборудованием и устройствами объектов электросетевого хозяйства потребителя может быть возложено на сетевую организацию. Порядок взаимодействия потребителя и сетевой организации между собой при эксплуатации электроустановок, в том числе при осуществлении в отношении них оперативно-технологического управления, должен определяться в соответствии с пунктом 40 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем. В документах о технологическом взаимодействии потребителя и сетевой организации должен быть регламентирован в том числе порядок: планирования графиков ремонтов ЛЭП, оборудования и технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики и средств диспетчерского и технологического управления потребителя; оформления, подачи и согласования оперативных заявок и вывода ЛЭП, оборудования, устройств в ремонт; обмена информацией о снижении надежности электроснабжения при реализации ремонтных схем; организации аварийно-восстановительных работ; участия в противоаварийных тренировках; взаимодействия при организации и выполнении переключений в электроустановках; использования источников реактивной мощности потребителя, участия потребителя в противоаварийном управлении.
3. Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, 811, Пункт 23
Содержание требования: Потребитель должен обеспечить проведение технического обслуживания и ремонтов оборудования и устройств электроустановок.
4. Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, 811, Пункт 7
Содержание требования: При эксплуатации электроустановок потребитель должен обеспечить эксплуатацию устройств молниезащиты.
Содержание требования: При эксплуатации электроустановок потребитель должен обеспечить содержание в исправном состоянии устройств релейной защиты и автоматики, необходимых для защиты линий электропередачи и оборудования, входящего в состав электроустановок.
Содержание требования: При эксплуатации электроустановок потребитель должен обеспечить укомплектование электроустановок средствами защиты в электроустановках, инструментом, запасными частями и материалами.

Профилактическое мероприятие № 23260011000020492129 от 16.01.2026

Содержание требования: При эксплуатации электроустановок потребитель должен обеспечить проведение испытаний электрооборудования.

Содержание требования: При эксплуатации электроустановок потребитель должен обеспечить наличие, использование и поддержание в актуальном состоянии технической документации, необходимой для эксплуатации электроустановок и выполнения персоналом потребителя возложенных на него трудовых функций.

Содержание требования: При эксплуатации электроустановок потребитель должен обеспечить оперативно-технологическое управление электроустановками.

Содержание требования: При эксплуатации электроустановок потребитель должен обеспечить контроль за техническим состоянием и эксплуатацией электроустановок, принадлежащих потребителю на праве собственности или ином законном основании объектов по производству электрической энергии, в том числе работающих автономно от электроэнергетических систем.

Содержание требования: При эксплуатации электроустановок потребитель должен обеспечить учет, расследование и анализ причин аварий в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя, а также принятие мер по устранению причин их возникновения.

Содержание требования: При эксплуатации электроустановок потребитель должен обеспечить подготовку и подтверждение готовности работников, осуществляющих трудовые функции по эксплуатации электроустановок.

Содержание требования: При эксплуатации электроустановок потребитель должен обеспечить содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию.

Содержание требования: При эксплуатации электроустановок потребитель должен обеспечить содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию проведение технического обслуживания и ремонта электроустановок в целях поддержания исправного состояния и безопасной эксплуатации электроустановок

Содержание требования: При эксплуатации электроустановок потребитель должен обеспечить соответствие технических характеристик и параметров технологического режима работы электроустановок указанным в пункте 6 Правил требованиям, обеспечивающим нахождение параметров электроэнергетического режима работы электроэнергетической системы в пределах допустимых значений.